



VKF Hagelschutz Nr. 31025

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe

128 - Fassade - Blechprofile

Produkt

Montaline ML 26/200, ML 26/250, ML 26/300, ML 26/400F, ML 26/200, ML 26/250, ML 26/300, ML 26/400, ML 26/500, ML 26/600. Ausführung G und F

Beschreibung

Bekleidungsprofil für horizontale und vertikale Verlegung.
Baubreiten 200 mm bis 400 mm.
Fuge offen 15 mm (F) oder geschlossen (G).
Stahlblech, Beschichtung Polyester 25 µm, Blechdicke = 1.0 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und den Glanzgrad glänzend.
Verlegung auf Unterkonstruktion aus Holz 40 mm * 60 mm, Abstand der
Unterkonstruktion max. 600 mm.
Der Elementstoss wurde nicht auf Wasserdichtheit geprüft.
Kragarm wurde nicht geprüft.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '304-13/1' (24. Juli 2013), Prüfbericht '481-19/1.2' (27. Dezember 2019); p+f expert ag: Prüfbericht 'H 124-8' (18. November 2022)

VKF Prüfbestimmungen

06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen

HW 3

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Ausstellungsdatum

03.02.2023

Ersetzt Dokument vom

02.03.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch