



Renseignement technique AEAi N° 30835

Titulaire

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Fabricant

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Groupe

106 - Eléments de toitures et de sous-toitures

Produit

PANNEAUX SANDWICH MONTANATHERM

Description

Elément de toiture, noyau en mousse dure PIR injectée (31.5-42.6kg/m³), recouvert des 2 côtés de tôle d'acier (0.45-1.26mm) sans espace vide, E>34mm

Utilisation

RF2

Documentation

Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'FIRES-RF-124-12-AUNE' (18.11.2012), Rapport d'essai 'FIRES-RF-139-12-AUNE' (18.11.2012), Rapport d'essai 'FIRES-RF-140-12-AUNE' (18.11.2012), Rapport de classification 'FIRES-CR-220-12-AUPE' (18.11.2012); Hersteller: Déclaration des performances '400970280/0010' (18.04.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification B-s2,d0

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.11.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo